

# SISTEM ZA ZAŠČITO PRED PADCEM **SAFETYPRO FIX**

Predloga protokola za montažo in pregled



challenge.  
create.  
care.



## 1.2 Druge pripombe

---

## 1.3 Podpisi

Podjetje, ki bo izvedlo montažo, s podpisom tega dokumenta potrjuje, da:

- ima monter/letni pregledovalec informacije in znanje o veljavni tehnični dokumentaciji proizvajalca in ustreznih zakonskih predpisih v skladu s strokovnimi zahtevami,
- je bil sistem vgrajen v skladu z veljavno tehnično dokumentacijo proizvajalca in zakonskimi predpisi,
- je bil pritrilni element uporabljen v skladu z navodili in s predpisi proizvajalca.

---

Kraj in datum

---

Monter

---

Nadzornik

## 1.4 Predloga kontrolnega seznama

Kontrolni seznam vsebuje minimalna testna merila za dokumentiranje montaže ali letnega pregleda v skladu z navodili in s predpisi proizvajalca:

Kontrolna točka	Da	Ne	Pripombe
1. Podkonstrukcija je primerna.			
2. Montaža je bila izvedena v skladu z navodili za montažo.			
3. Navodila proizvajalca pritrdilnih elementov so bila upoštevana.			
4. Montaža elementov sistema je bila dokumentirana.			
5. Načrt montaže je na voljo.			
6. Identifikacijske etikete izdelka so na voljo in so bile nameščene.			
7. Jeklena vrv je bila pravilno nameščena.			
8. Voziček je na sistemu.			
9. Na sistemu ni škodljive umazanije.			
10. Sistem je bil nameščen in dobavljen v skladu z navodili proizvajalca in zakonskimi predpisi.			
11. Pritrdilni elementi so nepoškodovani in niso deformirani.			
12. Korozija je bila preverjena (če je prepoznavna, ustrezno očiščena in dokumentirana).			
13. Sestavni deli sistema so nepoškodovani in niso deformirani.			
14. Vizualna podoba sistema je zadovoljiva.			
15. Prepoznati je mogoče kritično deformacijo za delovanje sistema.			
16. Identifikacijska etiketa izdelka je pravilno izpolnjena in berljiva. (Glede na vremenske razmere so lahko potrebne občasne prilagoditve.)			

Potrdujem, da pri pregledu ni bilo ugotovljena nobena napaka, ki bi onemogočila uporabo sistema, ki je predmet pregleda. Preizkušeni sistem se lahko uporablja brez omejitev.

Minimalna opravila, ki jih je treba izvesti med dejavnostmi vzdrževanja in pregledovanja, je določil proizvajalec, mogoča so pozitivna odstopanja od tehničnih specifikacij proizvajalca.

Kraj in datum

Ime in priimek

Podpis

**KNAUF INSULATION, d.o.o.**

Trata 32, 4220 Škofja Loka  
Slovenija

**Telefon:** +386 (0)4 5114 105

**E-mail:** svetovanje@knaufinsulation.com

**www.urbanscape-architecture.com**



Sidrišče je trajno pritrjeno na konstrukcijo s pritrtilnim elementom.

Sistem je bil temeljito preizkušen in izdelan v skladu z evropskima standardoma EN 795:2012 tipa A in C. Izdelek se daje v promet in se lahko uporablja samo na evropskem trgu.

challenge.  
create.  
care.